STUDI SISTEM BAHAN BAKAR GAS PADA SUPERHEATER UNTUK PENGEMBANGAN BAHAN BAKAR ALTERNATIF

Bambang Puguh Manunggal, M.Eng¹, Slameto, M.Eng²

¹Jurusan Teknik Konversi Energi, Politeknik Negeri Bandung

²Jurusan Teknik Konversi Energi, Politeknik Negeri Bandung

ABSTRAK

Kebutuhan energi di Indonesia terutama penggunaan bahan bakar solar yang semakin meningkat dan emisi gas buang yang semakin tinggi menyebabkan pemanasan global merupakan permasalahan yang perlu diatasi. Untuk itu perlu adanya pengembangan bahan bakar alternatif sebagai pengganti bahan bakar minyak dengan emisi gas buang yang ramah lingkungan. Penggunaan bahan bakar gas sebagai bahan bakar alternatif untuk proses pembakaran di Superheater sangat berpeluang diterapkan di Indonesia dengan cadangan gas yang sangat melimpah. Dalam studi ini, dilakukan pengujian mesin superheater dengan menggunakan bahan bakar Solar. Data awal yang diperlukan antara lain adalah konsumsi bahan bakar, kondisi uap sebelum dan sesudah pembakaran. Analisa pengujian bahan bakar solar meliputi analisa bahan bakar dan aspek ekonomi. Dari hasil analisa tersebut dilakukan perbandingan jika superheater beroperasi dengan menggunakan bahan bakar gas. Hasil dari pemilihan burner gas dengan Heat Output: 18 sd 58 KW, 15.500 sd 50.000 Kcal/h dan Tekanan Gas sebesar 16 sd 200 mbar, konsumsi bahan bakar *LPG* sebesar 1,63 kg/jam, jauh lebih rendah dibandingkan konsumsi bahan bakar solar menggunakan *oil burner* sebesar 3,328 kg/jam. Biaya konsumsi bahan bakar *LPG* menggunakan *gas burner* sebesar Rp. 21.135/jam, lebih hemat dibandingkan biaya konsumsi bahan bakar solar menggunakan *oil burner* sebesar Rp. 49.000/jam. Efisiensi termal *superheater* meningkat dari 38,71%. menggunakan *oil burner* menjadi 73,51%, dengan menggunakan *gas burner*

Kata kunci : *Bahan bakar alternatif, Superheater, Gas Burner.*

I PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Energi merupakan salah satu kebutuhan penting dalam kehidupan manusia. Seiring berjalannya waktu, permintaan akan energi terutama minyak solar/diesel di Indonesia terus meningkat. Peningkatan kebutuhan bahan bakar khususnya minyak solar tentunya akan diikuti dengan peningkatan dampak lingkungan yang ditimbulkan dari pembakaran bahan bakar tersebut. Disamping pengaruh dampak lingkungan, peningkatan permintaan bahan bakar ini akan menguras ketersediaan bahan bakar yang berasal dari minyak bumi. Ketersediaan cadangan minyak bumi yang berasal dari penambangan dalam negeri tidak mampu mengimbangi kebutuhan minyak dalam

negeri, sehingga peningkatan kebutuhan ini dipenuhi oleh penambahan dari impor. Melihat ketergantungan yang sangat tinggi dari minyak impor ini, sudah saatnya Indonesia mengkaji pemanfaatan bahan bakar gas untuk memenuhi kebutuhan di sektor industri maupun transportasi, baik *LPG*, *CNG* maupun *LNG* atau gas hasil gasifikasi lainnya sebagai energi bahan bakar yang lebih murah, aman dan ramah lingkungan.

Beberapa penelitian terkait dengan konversi bahan bakar solar ke gas telah banyak dilakukan antara lain oleh Eflita Yohana dan Askhabulyamin (2012) [1], yang melakukan penelitian terkait dengan konversi bahan bakar dari minyak solar ke gas pada boiler dan superheater. Pada penelitian ini dibahas tentang perbandingan

perhitungan biaya yang diperlukan oleh boiler berbahan bakar solar dengan boiler berbahan bakar gas untuk menghasilkan steam output yang sama. Dari perhitungan, kebutuhan bahan bakar yang dikeluarkan untuk boiler dan LNG masing-masing adalah 260,79 kg/jam = 0,265 m³/jam dan 21 m³/jam. Sedangkan untuk biaya yang dikeluarkan Rp 1.319.797,00/jam dan Rp 27.300,00/jam. Sehingga akan didapat penghematan sebesar Rp 1.292.497,00/jam untuk pembelian bahan bakar. Finus Ainun dan Jamaaluddin (2018) melakukan penelitian perhitungan efisiensi boiler dengan membandingkan bahan bakar minyak solar dengan gas [2]. Dengan menggunakan metode langsung didapatkan hasil rata rata dengan bahan bakar solar adalah 40,7% dan dengan menggunakan bahan bakar gas berkisar 45,84%.

Pengembangan bahan bakar alternatif dengan gas buang yang ramah lingkungan perlu dilakukan untuk mengatasi permasalahan dampak lingkungan serta kelangkaan energi yang berasal dari minyak bumi tersebut. Dengan melakukan konversi energi dari bahan bakar solar ke bahan bakar gas diharapkan dapat menekan pertumbuhan ketergantungan akan minyak bumi dan digantikan dengan bahan bakar gas.

Dalam penelitian ini akan dilakukan studi pada mesin Superheater di Laboratorium Pembangkit Energi Termal sebagai wujud peran serta pengembangan energi alternatif. Dengan melakukan uji konsumsi bahan bakar pada mesin superheater dapat diprediksi kebutuhan bahan bakar solar pada mesin superheater, selanjutnya akan dapat diprediksi berapa banyak kebutuhan bahan bakar sebagai pengganti solar. Disamping itu dapat dihitung potensi pengaruh dampak lingkungan yang dapat dikendalikan

Gambar 1. Unit Superheater dan alat uji emisi gas buang

Jurusan Teknik Konversi Energi memiliki laboratorium Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) dimana salah satunya terdapat Superheater yang melayani beberapa kegiatan praktikum baik dalam rangka mempelajari operasi PLTU hingga melakukan audit kinerja dari PLTU. Selama ini bahan bakar yang digunakan adalah bahan bakar solar. Seiring dengan digungkannya penggunaan energi alternatif, maka perlu dilakukan studi penggunaan bahan bakar alternatif berupa gas untuk pengoperasinya.

I.2 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah melakukan studi penggunaan bahan bakar alternatif berupa bahan bakar gas sebagai sarana pembakaran pada superheater. Studi dilakukan dengan metode pengujian dengan menggunakan bahan bakar solar. Hasil perhitungan dan analisa penggunaan bahan bakar solar selanjutnya dilakukan analisa jika superheater dioperasikan dengan menggunakan bahan bakar gas. Dengan perbandingan nilai kalor bahan bakar gas serta sifat sifat yang dimiliki bahan bakar gas, dapat diprediksi konversi bahan bakar gas yang diperlukan serta potensi pengaruh dampak lingkungan yang dapat dikendalikan. Dari hasil penelitian ini diharapkan akan dilakukan penelitian lebih lanjut dengan melakukan retrofit pemasangan burner gas yang sesuai.

I.3 Rumusan Masalah

Superheater merupakan mesin pembakaran yang berada pada deretan pembangkit listrik tenaga uap. Uap dari hasil kerja boiler dialirkan menuju superheater untuk dinaikkan kualitas uapnya hingga menjadi uap kering dan selanjutnya dialirkan ke turbin uap. Kerja superheater dengan hasil berupa uap dengan kondisi uap panas lanjut dilakukan dengan proses pembakaran menggunakan bahan bakar solar. Dampak dari pembakaran solar ini adalah turut menyumbang emisi lingkungan dari sisa hasil pembakaran. Dengan melakukan analisa perubahan bahan bakar menggunakan bahan bakar gas, dapat diketahui besarnya konsumsi bahan bakar gas dan biaya operasi.

II. DASAR TEORI

II.1 Superheater

Superheater merupakan mesin pembakaran yang berada pada deretan pembangkit listrik tenaga uap. Uap dari hasil kerja boiler dialirkan menuju superheater untuk dinaikkan kualitas uapnya hingga menjadi uap kering dan selanjutnya digunakan untuk melakukan kerja pada turbin atau mesin uap. Dengan menggunakan uap kering untuk kerja pada turbin, kemungkinan timbulnya bahaya yang disebabkan terjadinya pukulan balik atau back stroke yang diakibatkan mengembunnya uap belum pada waktunya sehingga menimbulkan vakum di tempat yang tidak semestinya di daerah ekspansi.

Temperatur uap yang dihasilkan superheater sangat dipengaruhi temperatur gas asap. Perbedaan temperatur yang terkecil antara dua aliran gas asap dengan uap disebut dengan titik penyempitan (pinch point) a-x dan b-y (gambar 3) minimum 20°C. Boiler superheater memproduksi *superheated steam* atau kering. Uap air ini menyimpan lebih banyak energi panas dari pada uap air *saturated* (uap air basah), ditandai dengan nilai entalpi yang lebih tinggi. Uap air yang diproduksi oleh boiler konvensional umumnya hanya mencapai fase *saturated*, dan pada boiler superheater uap air *saturated* ini akan dipanaskan lebih lanjut mencapai fase *superheated*. Selain menyimpan energi panas yang lebih besar, uap air superheater juga menghilangkan sifat basah dari uap *saturated* sehingga tidak akan terjadi kondensasi yang terlalu cepat di dalam mesin yang menggunakan uap air tersebut. Keuntungan utama menggunakan boiler superheater dapat mengurangi konsumsi bahan bakar dan air.

Gambar 2. Superheater

II.2. Minyak Solar

Bahan bakar solar lebih berat dibandingkan dengan bahan bakar bensin, karena memiliki atom karbon yang banyak dengan rantai

karbon yang panjang. Akibatnya, bahan bakar solar lebih stabil dibandingkan bahan bakar bensin. namun memerlukan temperature yang lebih tinggi untuk menguapkannya. Bahan bakar solar sebagian besar terdiri dari senyawa hidrokarbon dan non-hidrokarbon yang mengandung senyawa non-logam. Bahan bakar solar ini digolongkan berdasarkan jenis putaran mesinnya, yaitu:

- *Automotive Diesel Oil* (ADO), bahan bakar untuk mesin berkecepatan diatas 1000 rpm, bahan bakar ini biasanya digunakan untuk kendaraan bermotor.
- *Industrial Diesel Oil* (IDO), bahan bakar ini digunakan untuk mesin berkecepatan kurang dari atau sama dengan 1000 rpm, biasanya digunakan untuk kebutuhan industri.

Untuk menilai kinerja dari bahan bakar solar perlu diketahui mengenai karakteristik minyak solar tersebut. Viskositas tahanan aliran yang dimiliki oleh suatu fluida dalam pipa kapiler terhadap gaya gravitasi. Pada bahan bakar solar yang mempunyai angka cetane yang relatif tinggi maka bahan bakar dapat menyala pada temperature yang rendah.. Bahan bakar solar adalah bahan bakar minyak hasil sulingan dari minyak bumi mentah. Bahan bakar ini berwarna kuning coklat yang jernih (Pertamina: 2005). Sifat sifat utama bahan bakar solar meliputi:

1. Rumus kimia : $C_{10} - C_{20}$
2. Warna kekuningan dan berbau
3. Encer dan tidak menguap pada temperatur lingkungan
4. Mempunyai titik nyala yang tinggi (40°C - 100°C)
5. Terbakar secara spontan pada temperatur 350°C
6. Mempunyai berat jenis sekitar 0.832 kg/L
7. Mempunyai kandungan sulfur yang lebih besar dari pada bensin
8. Angka Cetana 40-55
9. Nilai kalor bahan bakar (LHV) sebesar 43000 kJ/kg

Gambar 3. Minyak solar

Tabel 1. Spesifikasi Bahan Bakar Minyak
Jenis Minyak Solar

No	Karakteristik	Satuan	Batas	
			Min	Max
1	Bilangan Cetana:			
	- Angka Cetana	-	48	-
	- Indeks Cetana	-	45	-
2	Berat Jenis (pada suhu 15 °C)	kg/m ³	815	870
3	Viskositas (pada suhu 40 °C)	mm ² /s	2.0	5.0
4	Kandungan Sulfur	% m/m	-	0.35
5	Distilasi:			
	T 95	°C	-	370
6	Titik Nyala	°C	60	-
7	Titik Tuang	°C	-	18
8	Residu Karbon	% m/m	-	0.1
9	Kandungan Air	mg/kg	-	500
10	Biological growth	-	Nihil	
11	Kandungan FAME	% v/v	-	10
12	Kandungan metanol dan etanol	% v/v	Tak terdeteksi	
13	Korosi Bilah Tembaga	merit	-	Kelas 1
14	Kandungan Abu	% m/m	-	0.01
15	Kandungan Sedimen	% m/m	-	0.01
16	Bilangan Asam Kuat	mg KOH/g	-	0
17	Bilangan Asam Total	mg KOH/g	-	0.6
18	Partikulat	mg/L	-	-
19	Penampilan Visual	-	Jernih dan terang	
20	Warna	No. ASTM	-	3.0

Sumber: Keputusan Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi, 2006

II.3 CNG

Gas alam terkompresi (*Compressed natural gas*, CNG), merupakan bahan bakar alternatif selain bensin atau solar. Komposisi CNG yaitu hanya terdiri dari gas metana (CH₄) yang di kompresi dan di ekstrak dari gas alam. Biasanya tabung CNG ini berbentuk silinder. Pengisian CNG dapat dilakukan dari sistem bertekanan rendah maupun tinggi. Untuk penanganan CNG perlu dilakukan secara berhati-hati. Adapun sifat dari CNG itu sendiri yaitu sebagai berikut:

1. CNG pada dasarnya terdiri dari metana saja.
2. Dari sudut fisik CNG tidak mencair di bawah tekanan tinggi dan akan tetap dalam bentuk gas, kecuali didinginkan pada saat temperature tertentu.
3. CNG secara langsung berasal dari daerah gas dan proses satu-satunya yang dapat dilakukan yaitu hanya menyaring gas,

tetapi biasanya gas tersebut dapat langsung digunakan sebagai bahan bakar setelah proses kompresi.

4. CNG ini sebagian besar terdiri dari hidrogen oleh karena itu CNG merupakan bahan bakar yang lebih ringan dari udara. Maka dari itu CNG sangat aman digunakan karena jika terjadi kebocoran dalam sistem maka gas hanya akan dilepas ke atmosfer.

Gambar 4. Tabung gas CNG

Tabel 2. Spesifikasi Kandungan CNG

No.	Karakteristik	CNG
1	Komposisi	CH ₄
2	Densitas	0,6 kg/m ³
3	Berat Molekul	17,51 kg/kmol
4	Nilai Kalori	47476 kJ/kmol
5	AFR Stoikiometri	16,15
6	Temperatur Penyalaan Minimal	521,4°C
7	Kecepatan Nyala	0,66 m/s
8	Angka Oktan	130
9	LHV	56328 kJ/kg

II.4 LPG

LPG berasal dari hasil pengolahan minyak bumi yang telah melewati proses destilasi bertingkat, dan terjadilah pemisahan berdasarkan nilai titik didih. Minyak mentah mengalami pemisahan menjadi bahan – bahan

yang lainnya. Dan disinilah terbentuknya LPG (setelah melalui pengolahan lanjutan). Komponen utama dari LPG ini merupakan propane (C_3H_8) dan butana (C_4H_{10}) sebanyak 99% dengan perbandingan komposisi 30:70 dan 1% etana (C_2H_6) juga pentana (C_5H_{12}). Reaksi pembakaran gas LPG adalah sebagai berikut :

Berikut merupakan sifat dari LPG, yaitu:

1. Wujud

LPG berwujud gas bila dikeluarkan dari tabungnya, namun bila di dalam tabung sebagian berwujud cair dan sebagian berwujud uap. Hal ini diakibatkan oleh adanya perubahan temperature yang diperkecil dan tekanan yang diperbesar.

2. Massa Jenis

Dilihat dari komposisinya, masa jenis butana lebih besar daripada propane dan massa jenis propane lebih besar dari massa jenis udara. Berikut besar massa jenis butana, propane dan udara yaitu sebesar $2,703 \text{ kg/m}^3$, $2,004 \text{ kg/m}^3$, dan $1,293 \text{ kg/m}^3$. Karena massa jenis LPG lebih besar dari massa jenis udara maka gas LPG cenderung bergerak kebawah. Massa jenis LPG ketika dalam fase cair yaitu $582,37 \text{ kg/m}^3$ dan dalam fase gas yaitu sebesar $18,357 \text{ kg/m}^3$.

3. Specific Gravity

Specific gravity atau yang bisa disebut pula massa jenis relative yaitu perbandingan antara massa jenis gas dengan massa jenis udara. LPG mempunyai nilai massa jenis relatif yang lebih besar dibandingkan dengan udara. Massa jenis dari propana yaitu 1,55 dan butana adalah 0,9. Hal ini menyebabkan dalam penyimpanan diharapkan lebih tinggi sedikit agar bila terjadi kebocoran gas bisa dengan cepat keluar dan bercampur dengan udara.

4. Temperatur Nyala

Temperatur nyala dari propana adalah 510°C dan temperatur nyala butana adalah 460°C . Yang mana bila terjadi kebocoran maka gas tidak bisa terbakar dengan sendirinya. Karena untuk menimbulkan nyala pada gas ini dibutuhkan alat penyalu.

5. Batas Nyala

Batas nyala merupakan perbandingan campuran antara gas dan udara, dimana pada batas tertentu yang memiliki nilai batas atas

dan batas bawah akan terjadi nyala api atau ledakan. Namun bila perbandingan campuran antara gas dan udara berada di bawah atau di atas batas nyala maka tidak akan terjadi pembakaran. Dan nilai batas nyala (*Flammable Range*) untuk propana adalah antara 2,4% sampai dengan 9,6% dan butana antara 1,9% sampai dengan 8,6%.

II.5 Penelitian Terkait

Beberapa penelitian terkait studi penggunaan bahan bakar gas sebagai pengganti bahan bakar solar antara lain Donal Daniel dan Riza Zulkarnain dari Peneliti dan Pusat Pengkajian dan Perekrayasaan Teknologi Kelautan Perikanan pada tahun 2011[3], melakukan pengujian dengan Pemanfaatan Sistem *Dual Fuel* (Gas LPG-Solar), pengujian dilakukan dengan cara memodifikasi air intake dengan dipasang mixer agar LPG dapat masuk ke ruang bakar. Pengujian dilakukan dengan variasi putaran dan *throttle* yang dibuka penuh. Hasilnya terjadi penurunan daya karena *knocking* meskipun terjadi penghematan solar.

Gurski, B & Guarco, J & Nunziante, N. pada tahun 2013 melakukan penelitian dengan judul *A successful conversion solid fuel to natural gas boiler and firing system* [4]. Pada penelitian ini dilakukan dengan memodifikasi bahan bakar menggunakan bahan bakar gas alam, dari penelitian tersebut menunjukkan emisi gas buang lebih baik dibandingkan menggunakan bahan bakar padat.

Ahlan Zulfakhri dari Asosiasi Pemuda Maritim Indonesia pada tahun 2013 telah melakukan penelitian mengenai penggunaan bahan bakar gas untuk kapal nelayan [4]. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan DongFeng ZS-1100 dengan putaran yang divariasikan. Dalam penelitian ini didapatkan kesimpulan bahwa penggunaan LPG pada dual fuel mampu menggantikan konsumsi solar seluruhnya sebesar 71%. Komposisi gas LPG yang dihasilkan mencapai 60% dari total pemakaian bahan bakar saat *dual fuel*.

Perusahaan Cummins Inc. memproduksi mesin *dual fuel* QSK50. Mesin ini mampu bekerja dengan 100% solar atau *dual fuel* (campuran solar dan bahan bakar gas) [5]. Cara kerja mesin ketika

menggunakan bahan bakar ganda yaitu, gas masuk bersama dengan udara ditarik ke dalam silinder dengan perbandingan udara-bahan bakar yang lebih kecil dibanding saat *single fuel*. Bahan bakar diesel masuk saat akhir tekanan kompresi, dan terjadilah pembakaran. Gas menggantikan diesel dengan tingkat penggantian 50-70%. Tingkat penggantian maksimum yaitu 70% yang dapat dicapai oleh Cummins Dual Fuel untuk aplikasi dengan faktor beban tinggi. Pada rentang nilai tingkat substitusi ini lah, mesin dapat bekerja dengan baik, dan merupakan pergantian bahan bakar diesel menjadi bahan bakar gas maksimal.

III. HASIL PENELITIAN

III.1 Pengujian Oil Burner pada Superheater
Pengujian *oil burner* dilakukan berdasarkan waktu yaitu per satu menit menggunakan *stopwatch*. Pengujian dilakukan hingga temperatur keluar *superheater* ($P_{out\ sup}$) mencapai 240°C dan tekanan *boiler* (P_{boiler}) sebesar 4 bar dengan kualitas uap (x) adalah 0,9. Kualitas uap diukur menggunakan kalorimeter yang bekerja dengan cara memisahkan uap dan air pada uap basah. Uap mengalir melalui *condenser* untuk dicairkan. Berdasarkan pengukuran selama 7 menit untuk mendapatkan kondensat hasil pendinginan uap ($V_{kondensat}$) sebanyak 1.000 mL, didapat air yang terpisahkan dari uap (V_{air}) sebanyak 100 mL.

$$X = \frac{V_{kondensat}}{V_{air} + V_{kondensat}} = \frac{1.000\text{ mL}}{(100+1.000)\text{ mL}} = 0,9$$

Data hasil pengujian *oil burner* disajikan pada Tabel 3

Tabel 3. Data hasil pengujian *oil burner* pada *superheater*

t (menit)	V _{bb} (L)	T _{steam in} (°C)	T _{steam out} (°C)	T _{gb} (°C)	P _{out sup} (bar)	P _{uap} (mmHg)	ṁ _h (kg)
0,5	0	149	156	272	5	150	1
1	0	149	173	323		150	1
1,5	0,1	148	201	367		142	1
2	0,1	147	220	389		130	1
2,5	0,1	147	233	392		132	1
3	0,2	146	240	386		132	1

Volume diukur menggunakan alat ukur *fuel flow* pada instrumen *superheater* yang ditunjukkan oleh Gambar III.2.

Diketahui:

$$\bullet \quad \rho_{solar} = 0,832\text{ kg/L}$$

$$\bullet \quad N_{kbb\ solar} = 44.998,92\text{ kJ/kg}$$

Berdasarkan data pada pengambilan data saat 3 menit, maka konsumsi bahan bakar ($\dot{m}_{bb}$), efisiensi termal *superheater* (η), dan biaya bahan bakar untuk pengujian *oil burner* yaitu sebagai berikut:

1. Konsumsi Bahan Bakar ($\dot{m}_{bb}$)

$$\begin{aligned} \text{a. } Q_{bb\ solar} &= \frac{V_{bb}}{t} \\ &= \frac{0,2\text{ L}}{3\text{ menit}} \times \frac{60\text{ menit}}{1\text{ jam}} \\ &= 4\text{ L/jam} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{b. } \dot{m}_{bb\ solar} &= Q_{bb\ solar} \times \rho_{solar} \\ &= 4\frac{\text{L}}{\text{jam}} \times 0,832\frac{\text{kg}}{\text{L}} \\ &= 3,328\text{ kg/jam} \end{aligned}$$

2. Efisiensi Termal *Superheater* (η)

a. Entalpi Uap (h)

Berdasarkan tabel A-4

Properties of Saturated Water yang terdapat pada Lampiran B, didapatkan:

$$\begin{aligned} T_{\text{steam in}} &= 146\text{ }^{\circ}\text{C}, \\ h_f &= 614,97\text{ kJ/kg} \\ h_{fg} &= 2.126,46\text{ kJ/kg} \end{aligned}$$

Berdasarkan tabel A-6

Properties of Superheated Water Vapor yang terdapat pada Lampiran B, didapatkan:

$$\begin{aligned} T_{\text{steam out}} &= 240\text{ }^{\circ}\text{C}, \\ h_{\text{sup}} &= 2.939,9\text{ kJ/kg} \end{aligned}$$

b. Energi yang diterima uap (E_{steam})

$$\begin{aligned} E_{\text{steam}} &= \dot{m}_u (h_{\text{sup}} - (h_f + \\ &\quad x \cdot h_{fg})) = 141\frac{\text{kg}}{\text{jam}} \times (2.939,9 - \\ &\quad (614,97 + (0,9 \times 2.126,46))) \\ &\quad \text{kJ/kg} = 57.967,36\text{ kJ/jam} \end{aligned}$$

c. Energi hasil pembakaran (E_{bb})

$$\begin{aligned} E_{bb} &= \dot{m}_{bb} \times N_{kbb\ solar} \\ &= 3,328\frac{\text{kg}}{\text{jam}} \times 44998,92\frac{\text{kJ}}{\text{kg}} \\ &= 149.756,41\text{ kJ/jam} \end{aligned}$$

d. Efisiensi Termal (η)

$$\begin{aligned} \eta &= \frac{E_{\text{steam}}}{E_{bb}} \times 100\% \\ &= \frac{57.967,36\text{ kJ/jam}}{149.756,41\text{ kJ/jam}} \times 100\% \\ &= 38,71\% \end{aligned}$$

3. Biaya Konsumsi Bahan Bakar

$$\text{Harga Solar} = \text{Rp. } 12.250/\text{L}$$

$$\begin{aligned}
 \text{Total Biaya} &= \text{Harga solar} \times Q_{\text{bb solar}} \\
 &= \frac{\text{Rp.12.250}}{L} \times 4 \text{ L/jam} \\
 &= \text{Rp. 49.000/jam}
 \end{aligned}$$

III.2 Pemilihan Burner Gas

Pemilihan burner gas didasarkan pada data pengujian superheater dengan menggunakan burner berbahan bakar solar. Hasil uji dengan menggunakan bahan bakar solar menunjukan nilai konsumsi solar per waktu adalah 0,3 liter/3 menit. Dengan memperhitungkan massa jenis solar (ρ_{solar}) sebesar 0,832 (kg/L) dan nilai kalor bahan bakar solar ($N_{\text{kbb solar}}$) sebesar 44.998,92 kJ/kg, maka konsumsi bahan bakar solar adalah sebesar 149.756,41 kJ/jam, atau setara dengan 41,043 (KW).

3.2.1 Pertimbangan konsumsi kalor bahan bakar

Dengan perilaku konsumsi bahan bakar solar yang cenderung konstan sebesar 149.756,41 kJ/jam, atau setara dengan 41,043 (KW), maka dapat dilakukan pendekatan pemilihan burner gas yang sesuai dengan konsumsi energi untuk operasi pembakaran pada superheater. Beberapa spesifikasi yang telah dipilih antara lain:

Tabel 6. Spesifikasi Gas burner

CODE	MODEL		HEAT OUTPUT		TOTAL ELECTRICAL POWER (kW)	CERTIFICATION	NOTE
			NATURAL GAS (kW)	(Nm ³ /h)			
3768000	RD851	1/230/50	16 - 47	1,6 - 4,7	0,090	CE - 0085 BM0490	(1)(2)(3)
3769000	RD850.1	1/230/50	16 - 48	1,6 - 4,8	0,090	CE - 0085 BM0490	(1)(3)(4)

The burners of RD85 series are in according to EN 676.

(1) With plug and socket.

(2) Incorporated class A gas train (max. operating pressure 65 mbar).

(3) Incorporated class B gas train (max. operating pressure 65 mbar).

(4) Short flame combustion head.

(5) Standard flame combustion head.

Sumber : www.rielloburners.co.uk

Dilihat dari kebutuhan energi bahan bakar sebesar 41,043 KW, maka pendekatan yang sesuai adalah dengan menggunakan burner gas dengan heat output dengan menggunakan Natural gas berkisar antara 16 KW sampai 48 KW.

III.2.1 Pertimbangan dimensi dan bentuk burner

Pemilihan dimensi merupakan pertimbangan kesesuaian bentuk dan ukuran apakah burner gas yang dipilih dapat dipasang pada superheater. Dengan dimensi lubang burner pada superheater sebesar 95 mm, maka dipilih tipe burner dengan ukuran combustion head

sebesar 91 mm, seperti terlihat pada gambar dibawah.

4.5 Maximum dimensions

The maximum dimensions of the flange and burner are given in Fig. 1.

Gambar 9. Dimensi burner gas

III.2.2 Spesifikasi Burner Gas

Berdasarkan hasil pengujian superheater dengan menggunakan bahan bakar cair dengan konsumsi bahan bakar sebesar 44.998,92 kJ/kg, maka konsumsi bahan bakar solar adalah sebesar 149.756,41 kJ/jam, atau setara dengan 41,043 (KW). Maka direkomendasikan pemilihan burner gas yang sesuai dengan kebutuhan pembakaran pada superheater.

Tabel 7. Data Teknik Gas burner

Type	552 T1		
Heat output (H) (1)	min - max	kW	18 - 58
		kcal/h	15.500 + 50.000
Fuel	Family 2	NCV 8 + 12 kWh/m ³ - 7.000 + 10.340 kcal/m ³	
		Pressure: min. 16 mbar - max. 200 mbar	
Operation	Intermittent (FS1)		
Use	Boilers: water and diathermic oil		
Ambient temperature	°C	0 - 50	
Combustion air temperature	°C max	60	
Electrical supply	1/230V/50Hz		
Fan motor	rpm - rad/s	2800 - 294	
	V - Hz	230 - 50	
	W	90	
	A	0.75	
Ignition transformer	Primary 230V / 0.2A - Secondary 8 kV		
Capacitor	µF	2	
Absorbed electrical power	kW	0.15	
Protection level	IP40		
Weight	kg	11	

Data Teknis Konsumsi bahan bakar gas sebesar :1,63 kg/jam atau setara dengan 3,13 L/jam akan merubah uap dari temperature 146 °C dengan Entalpi Uap 2.126,46 kJ/kg menjadi uap pada temperature 240 °C dengan Entalpi sebesar 2.939,9 kJ/kg akan menghasilkan efisiensi pembakaran sebesar 73,51 %. Dengan harga gas LPG sebesar Rp. 13.000/kg atau setara dengan Rp. 6.760/L, maka biaya operasi superheater adalah sebesar Rp. 21.135/jam

III.2.3 Perbandingan Hasil Pengujian Oil Burner dan Gas Burner

Berdasarkan hasil pengolahan data, perbandingan hasil pengujian bahan bakar solar menggunakan oil burner dan asumsi menggunakan perbandingan data teknis

konsumsi bahan bakar dengan Burner Gas maka dapat dilakukan beberapa analisa antara lain :

1. Konsumsi Bahan Bakar Solar dan LPG

Perbandingan konsumsi bahan bakar solar menggunakan *oil burner* dan bahan bakar LPG menggunakan data teknis *gas burner* disajikan pada Gambar IV.1.

Gambar 10. Grafik perbandingan konsumsi bahan bakar solar dan LPG

Gambar 10. merupakan perbandingan konsumsi bahan bakar solar dan LPG. Konsumsi bahan bakar solar yaitu sebesar 3,328 kg/jam sedangkan konsumsi bahan bakar LPG yaitu 1,63 kg/jam untuk memanaskan uap hingga temperatur uap keluar *superheater* ($T_{steam out}$) sebesar 240°C. Konsumsi bahan bakar ($\dot{m}_{bb}$) LPG lebih sedikit dibandingkan solar dikarenakan *gas burner* berbahan bakar LPG dapat memanaskan uap sebesar 94°C dalam waktu 155 detik atau 2,58 menit dengan konsumsi bahan bakar LPG sebanyak 1,63 kg/jam sedangkan *oil burner* berbahan bakar solar dapat memanaskan uap sebesar 94°C dalam waktu 3 menit dengan konsumsi bahan bakar solar sebanyak 3,328 kg/jam. Hal tersebut dikarenakan jumlah konsumsi bahan bakar berpengaruh terhadap energi hasil pembakaran bahan bakar[4], sehingga nilai energi hasil pembakaran bahan bakar LPG lebih rendah dibandingkan energi hasil pembakaran bahan bakar solar. Nilai energi hasil pembakaran LPG yaitu sebesar 79.414,14 kJ/jam

dengan konsumsi bahan bakar sebanyak 1,63 kg/jam sedangkan nilai energi hasil pembakaran solar yaitu sebesar 149.756,41 kJ/jam dengan konsumsi bahan bakar sebanyak 3,328 kg/jam. Konsumsi bahan bakar dipengaruhi nilai kalor bahan bakarnya, satu kilogram LPG dapat menghasilkan energi sebesar 48.846 kJ sedangkan satu kilogram solar dapat menghasilkan energi sebesar 44.998,92 kJ.

2. Biaya Konsumsi Bahan Bakar Solar dan LPG

Perbandingan biaya konsumsi bahan bakar solar menggunakan *oil burner* dan bahan bakar LPG menggunakan *gas burner* disajikan pada Gambar IV.4. Biaya *gas burner* berbahan bakar LPG dibandingkan dengan biaya *oil burner* berbahan solar dengan harga solar yang diperuntukkan untuk industri.

Gambar 11. Grafik perbandingan biaya konsumsi solar dan LPG

Gambar 11 merupakan perbandingan antara biaya yang perlu dikeluarkan untuk konsumsi bahan bakar solar menggunakan *oil burner* dan konsumsi bahan bakar LPG menggunakan *gas burner*. Biaya bahan bakar solar sebesar Rp. 49.000/jam, lebih mahal dibandingkan dengan biaya konsumsi bahan bakar LPG yaitu senilai Rp. 21.135/jam untuk memanaskan uap hingga temperatur uap ($T_{steam out}$) sebesar 240°C. Biaya konsumsi bahan bakar solar lebih mahal dibandingkan biaya LPG dikarenakan konsumsi solar yang lebih banyak daripada konsumsi LPG serta harga solar lebih mahal per liternya walaupun debitnya lebih rendah.

Efisiensi termal *superheater* untuk pengujian *oil burner* yaitu sebesar 38,71% sedangkan efisiensi termal *superheater* untuk pengujian *gas burner* lebih besar yaitu sebesar 73,51%. Nilai efisiensi termal *superheater* menggunakan *gas burner* berbahan bakar *LPG* lebih besar dikarenakan energi hasil pembakaran *LPG* lebih banyak yang diserap uap untuk menaikkan temperatur hingga 240°C daripada energi hasil pembakaran solar[5]. Energi yang diserap uap pada pengujian *gas burner* yaitu 58.378,47 kJ/jam dan energi yang diserap uap pada pengujian *oil burner* yaitu 57.967,36 kJ/jam dengan sumber energi yang diserap berasal dari energi hasil pembakaran bahan bakar yang berbeda.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan analisa, perhitungan dan referensi pada bab VI, maka burner terpasang pada *superheater P7623* menggunakan *oil burner Nu-way NLO2, tipe Single Coil, independently oil fired*, dengan tekanan kerja 5 sd 10,3 bar, dapat digantikan dengan menggunakan burner berbahan bakar gas dengan spesifikasi :

1. Spesifikasi Burner
 - o Type : Gas Burner
 - o Heat Output : 18 sd 58 KW, 15.500 sd 50.000 Kcal/h
 - o Tekanan Gas : 16 sd 200 mbar
2. Konsumsi bahan bakar

Konsumsi bahan bakar ($\dot{m}_{bb \text{ LPG}}$) *LPG* menggunakan *gas burner* yaitu 1,63 kg/jam, lebih rendah dibandingkan konsumsi bahan bakar ($\dot{m}_{bb \text{ solar}}$) solar menggunakan *oil burner* yaitu 3,328 kg/jam untuk memanaskan uap keluar *superheater* ($T_{\text{steam out}}$) hingga 240°C.
3. Estimasi biaya operasi

Biaya konsumsi bahan bakar *LPG* menggunakan *gas burner* yaitu Rp. 21.135/jam, lebih hemat dibandingkan biaya

konsumsi bahan bakar solar menggunakan *oil burner* yaitu Rp. 49.000/jam untuk memanaskan uap keluar *superheater* ($T_{\text{steam out}}$) hingga 240°C.

4. Estimasi efisiensi

Efisiensi termal *superheater* menggunakan *gas burner* yaitu 73,51%, lebih rendah dibandingkan efisiensi termal *superheater* menggunakan *oil burner* yaitu 38,71%.

DAFTAR PUSTAKA

1. Donal Daniel dan Riza Zulkarnain, 2013, Pemanfaatan Sistem Dual Fuel (Gas LPG dan Solar), Pusat Pengkajian dan Perekayasaan Teknologi Kelautan Perikanan.
2. Eflita Yohana dan Askhabulyamin, 2012, *Perhitungan Efisiensi Dan Konversi Dari Bahan Bakar Solar Ke Gas Pada Boiler Ebara HKL 100 KA*, Universitas Diponegoro Semarang.
3. Finus Ainun dan Jamaaluddin (2018) *Perhitungan Perbandingan Efisiensi Boiler Dengan Membandingkan Bahan Bakar Minyak Solar Dengan Gas.*
4. Gurski, Bill & Guarco, John & Nunziante, Nando. (2014). *Solid Fuel to Natural Gas Conversions for Circulating Fluid Bed Boilers.*
5. <https://www.prosesindustri.com/2015/02/defenisi-bahan-bakar-diesel-solar.html>
6. <http://www.litbang.esdm.go.id/buku-km/penelitian-aplikasi-dan-kinerja-dme-murni-sebagai-bahan-bakar-alternatif-substitusi-lpg-untuk-burner-industri-kecil>
7. <https://maul24hours.wordpress.com/2011/10/29/karakteristik-natural-gas-ng-dan-compressed-natural-gas-cng-sebagai-bahan-bakar-alternatif/>
8. <https://id.scribd.com/doc/297573898/Karakteristik-LPG>